

溴化锂直燃机的维护保养方案

维护保养方案

1、对[中央空调](#)进行维修保养时应按《[中央空调维修](#)保养年度计划》进行。

2、制冷技工负责中央空调的日常维修保养、中央空调的大型修理及 PC 中央处理器的故障处理由外委完成。 3、冷却塔维修保养：制冷技工每半年对冷却塔进行一次清洁、保养。

4、用 500V 摇表检测电机绝缘电阻应不低于 $0.5M\Omega$, 否则应干燥处理电机线圈，干燥处理后仍达不到 $0.5M\Omega$ 以上时则应拆修电机线圈。

5、检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。

6、检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如是则应调整(每半个月检查一次)；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修。 7、检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴。 8、清洗冷却塔(包括填料、集水槽)，清洁风扇风叶。 9、检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复(不定期)。

[二手制冷设备回收网](#)

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛